仕　様　書

１　品名
　　冷暖房機

２　仕様等

項目	仕様	基準品	数量	設置場所
冷暖房機	天井吊型　冷暖房機 冷房能力　10℃～30℃ 暖房能力　10℃～30℃ 構成…室内機、室外機、リモコン	ダイキン製 LSEYR3AA ３馬力天井吊型エアコン	３ セット	株式会社マルカワ園芸 （豊橋市中原町地内） 作業場・倉庫内（令和８年内に完成予定）

・電源工事と、それに必要な一切の諸経費を含む
・室外機付近に手元開閉器を設けること
・搬入据付、機器設備、配管設備、電気設備、機器調整費用等、納入から設置に係る一切の諸経費を含む
・冷暖房機は、別添図面を参考に設置すること
・外部冷媒配管はスリムダクトを使用すること
・室外機の設置基礎はタイガーベースも可とする
・室外機は転倒防止金物で固定のこと
・ドレン配管は排水場所に留意し、排水場所について担当者に確認をとること
・施工は選定する機種の施工説明書に準じ、気密試験等実施報告すること

３　納入期限
・令和9年2月28日
・決定業者は、株式会社マルカワ園芸へ事前連絡を行い、工事日時について必ず事前に調整すること。

４　その他
・搬入場所については今後建設予定であるため、工事日時については株式会社マルカワ園芸と協議の上決定すること。
・納入に伴う輸送、搬入、組み立て、調整等に係る経費を含む。
・納入時に発生する梱包材等のゴミの回収を行い、適正に処分すること。
・搬入・設置時は施設の備品・設備に損傷等を与えぬよう細心の注意を払い、必要に応じて床、壁の養生の措置を行うこと。
・作業にあたり、関係者に注意し、十分な安全対策を図ること。
・搬入に際し、作業場に損害を与えた場合は、納入業者の責任において復旧すること。
・この仕様書に定めのない事項は、株式会社マルカワ園芸と協議すること。

仕様に関する問合せ先　　株式会社マルカワ園芸　川合（090-5008-2545）